


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» сентября 2024 г., 21250061000215380431
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по
Чувашской Республике-Чувашии

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» сентября 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2509/008-21/4-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

с. Комсомольское, ул. Промышленная, 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» сентября 2025 г., № 2509/008-21/4-П/ПВП, учетный номер проверки 21250061000215380431.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральных государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Уразаев Ярослав Юрьевич – старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) дежурка была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Чувашия Чувашская Республика -, р-н Комсомольский, с Шерауты, ул Больничная, Здание 16/1

(указывается адрес (местоположение) объекта государственного контроля (надзора), вид деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2108001420, адрес регистрации юридического лица: 429140, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, КОМСОМОЛЬСКИЙ, СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ, ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 57

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностного лица организации, их индивидуальным номером идентификации, адрес организации (ее филиала, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» сентября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «19» сентября 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая зона)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

12 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (заполнен не полностью). Место выявления нарушения: здание ЦСОН
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с разделами.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования. Заблаговременно, до истечения установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

1) 2.

На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить указанное нарушение одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающая документация

3.

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри ключом

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить указанное нарушение одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающая документация

4.

Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей для дежурного персонала

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и иных объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации обеспечивает обслуживающий персонал, несущий круглосуточное дежурство, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить указанное нарушение одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающая документация

5.

Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и иных объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации обеспечивает обслуживающий персонал, несущий круглосуточное дежурство, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного (с учетом сроков их хранения (годности)).

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить указанное нарушение одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающая документация

6. ✓ Отсутствует устройство защиты от дугового пробоя.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 32 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Оборудование устройствами защиты от дугового пробоя зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., должно осуществляться при их реконструкции или капитальном ремонте.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить указанное нарушение одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающая документация

7. Не вносится информация о проведении проверок наружного противопожарного водоснабжения в журнал эксплуатации противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить указанное нарушение одним из способов в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающая документация

(указывается в соответствии с требованиями к содержанию обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, с указанием наименования документа, подтверждающего устранение нарушения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего устранение нарушения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего устранение нарушения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего устранение нарушения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего устранение нарушения)

Начальник ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу (руководитель группы инспекторов - главный государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору) Симуков Андрей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Ураев Ярослав Юрьевич - Старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353951148, e-mail: ond-koms@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, должностного лица или должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«16» часов «00» минут «16» 09 2025 г.

Демид

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://nd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» сентября 2024 г., 21250061000215380431

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по
Чувашской Республике-Чувашии**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» сентября 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2509/008-21/4-П/АВП

(дата и время составления акта)

с. Комсомольское, ул. Промышленная, 3

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / выездной)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» сентября 2025 г., № 2509/008-21/4-П/РВП, учетный номер проверки 21250061000215380431.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учтенный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Уразаев Ярослав Юрьевич – старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При значении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) задание была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного эксперта, с указанием ссылкой о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Чувашия Чувашская Республика -, р-н Комсомольский, с Шерауты, ул Больничная, Здание 16/1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения лица/объекта контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМСОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2108001420, адрес регистрации юридического лица: 429140, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, КОМСОЛЬСКИЙ, СЕЛО КОМСОЛЬСКОЕ, ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 57

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (по фактическому представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» сентября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «19» сентября 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для предоставления информации: выданный протокол, дата и время выезда, а также дата и время окончания срока предоставления информации)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

12 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по информации контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» сентября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «19» сентября 2025 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указывается даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) осмотр

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» сентября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «19» сентября 2025 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указывается даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) инструментальное обследование

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» сентября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «19» сентября 2025 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указывается даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указывается даты составления и рассмотрения протоколов и иных документов (в частности, протоколов осмотра, протоколов допроса, протоколов опроса, письменные объяснения, протоколы отбора проб (образцов), протоколы инструментального обследования, протоколы испытания, эксперимент, заключения, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указывается рассмотрение при предоставлении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) документность в рассмотрении контрольного (надзорного) органа; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (заполнен не полностью). Место выявления нарушения: здание ЦСОН
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.
- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залы помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охрана обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей для дежурного персонала
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 6 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации обеспечивает обслуживающий персонал, несущий круглосуточное дежурство, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

5. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 6 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации обеспечивает обслуживающий персонал, несущий круглосуточное дежурство, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного (с учетом сроков их хранения (годности)).

6. Отсутствует устройство защиты от дугового пробоя.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 32 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Оборудование устройствами защиты от дугового пробоя зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., должно осуществляться при их реконструкции или капитальном ремонте.

7. Не вносится информация о проведении проверок наружного противопожарного водоснабжения в журнал эксплуатации противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются выходы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (инспекторского)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Чувашия Чувашская Республика -, р-н Комсомольский, с Шерауты, ул Больничная, Здание 16/1)

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Чувашия Чувашская Республика -, р-н Комсомольский, с Шерауты, ул Больничная, Здание 16/1)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол сбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору) Уразаев Ярослав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Уразаев Ярослав Юрьевич - Старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353951148, e-mail: koms@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору) Уразаев Ярослав Юрьевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Уразаев Ярослав Юрьевич - Старший инспектор ОНДиПР по Комсомольскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Комсомольского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353951148, e-mail: ond-koms@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

