

**Бюджетное учреждение «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения»
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики**

Год проведения проверки	Дата проведения проверки	Название контролирующего органа	Выявленные нарушения	Исполнение предписаний	План (тема) контрольного мероприятия
2026	10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/5-ВО/П с. Тобурданово	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения		Осуществление федерального государственного пожарного надзора
	10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/6-ВО/П д. Байгильдино	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	1.Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения; 2.Здание пожарного депо расположено так, что время прибытия первого подразделения к месту вызова сельском населенном пункте превышает 20 минут.		Осуществление федерального государственного пожарного надзора
	10.02.2026 Предписание об устранении	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО	1.Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем		Осуществление федерального государственного пожарного надзора

	выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/7-ВО/П Кирова, д. 31А	(Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения; 2. Расстояние от потолка до верхних частей настенных речевых оповещателей на объекте менее 150 мм; 3. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы, установленного заводом изготовителем. 4. Здание не обеспечено соответствующими источниками наружного противопожарного водоснабжения в виде наружного противопожарного водопровода с установленными на ней пожарными гидрантами		
	10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/7-ВО/П д. Сеспель	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	1. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник		Осуществление федерального государственного пожарного надзора

			электроснабжения; 2.3. здание пожарного депо расположено так, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском населенном пункте превышает 20 минут.		
	Представление об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг №03-10-26/ПРАП237-16 от 10.03.2026	Канашская межрайонная прокуратура	Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Порядка № 45 Учреждением при заключении договоров НМЦК, заключаемых с единственным поставщиком, определена из доведенного лимита денежных средств.	На совещании с участием работников учреждения всем строго указано на необходимость строго соблюдения требований законодательства и недопущения подобных нарушений в дальнейшем. Юрисконсульту объявлено замечание.	Соблюдение законодательства о закупках, товаров, услуг.
	Представление об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг №03-10-2026 от 20.03.2026	Канашская межрайонная прокуратура	Нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части несвоевременного размещения в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2024 год.	На совещании с участием работников учреждения всем строго указано на необходимость строго соблюдения требований законодательства и недопущения подобных нарушений в дальнейшем. Юрисконсульту объявлено замечание.	Соблюдение законодательства о закупках, товаров, услуг.
	Предписание № 21/8-1170-26-И/12-3678-И/301 об устранении выявленных нарушений. Профилактический визит 30.03.2026	Приволжская межрегиональная территориальная государственная инспекция труда	Нарушений требований пп.4, пп.5 п.1 Порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг, включая	На официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация согласно пп.4, пп.5 п. 1 Порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной	Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания

			требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2025 № 163н	информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
	Решение о проведении проверки № 69 от 09.04.2026	Канашская межрайонная прокуратура			Выявление наличия или отсутствия нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, жилищных или имущественных прав, законодательства в сфере обеспечения социальной защиты и реабилитации инвалидов, прав на медицинское обслуживание, информационную безопасность.
	Профилактический визит 08.04.2026. Предостережение №2604/006-21/91/ПП от 08.04.2026	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	При эксплуатации систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх установленного изготовителем срока службы не обеспечивается ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке. (ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ; п.54 Правил; п.п.6.6.1, 7.1 ГОСТ Р		Федеральный государственный пожарный надзор

			59638-2021, п.7.1 ГОСТ Р 59639-2021))		