

**Бюджетное учреждение «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения»
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики**

Год проведения проверки	Дата проведения проверки	Название контролирующего органа	Выявленные нарушения	Исполнение предписаний	План (тема) контрольного мероприятия
2026	10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/5-ВО/П с. Тобурданово	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей ведутся работы по определению мощности электрогенераторов.	Осуществление федерального государственного пожарного надзора
	10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/6-ВО/П д. Байгильдино	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	1.Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения; 2.Здание пожарного депо расположено так, что время прибытия первого подразделения к месту вызова сельском населенном пункте превышает 20 минут.	Пункт 1: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей ведутся работы по определению мощности электрогенераторов. Пункт 2: Здание пожарного депо расположено так, что время прибытия первого подразделения к месту вызова сельском населенном пункте превышает 20 минут. По информации администрации Канашского муниципального округа, по инициативному бюджетированию планируется строительство пожарного депо в с.Шихазаны в 2026 г.	Осуществление федерального государственного пожарного надзора

				Минтрудом Чувашии направлено письмо в Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 17.04.2026 № 12/19-5406 о рассмотрении возможности создания подразделений пожарной охраны.	
	10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/7-ВО/П Кирова, д. 31А	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	1.Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения; 2.Расстояние от потолка до верхних частей настенных речевых оповещателей на объекте менее 150 мм; 3. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы, установленного заводом изготовителем. 4. Здание не обеспечено соответствующими источниками наружного противопожарного водоснабжения в виде наружного противопожарного водопровода с установленными на ней пожарными гидрантами	Пункт 1: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей ведутся работы по определению мощности электрогенераторов. Пункт 2: Отправлено письмо в ВДПО о переносе настенного речевого оповещателя. Пункт 3: Заключен договор № 86/2026 от 15.04.2026 с ООО «Брандмейстер» на проведение комплексной проверки систем автоматической противопожарной защиты на испытание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пункт 4: По вопросу источника наружного противопожарного водоснабжения в виде противопожарного водопровода с установленными на ней пожарными гидрантами ведутся переговоры с МУП «Водоканал».	Осуществление федерального государственного пожарного надзора

10.02.2026 Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.02.2026 №2601/006-21/7- ВО/П д. Сеспель	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	1.Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электропитания; 2.Здание пожарного депо расположено так, что время прибытия первого подразделения к месту вызова сельском населенном пункте превышает 20 минут.	Пункт 1: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей ведутся работы по определению мощности электрогенераторов. Пункт 2: Здание пожарного депо расположено так, что время прибытия первого подразделения к месту вызова сельском населенном пункте превышает 20 минут. По информации администрации Канашского муниципального округа, по инициативному бюджетированию планируется строительство пожарного депо в с.Шихазаны в 2026 г. Минтрудом Чувашии направлено письмо в Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 17.04.2026 № 12/19-5406 о рассмотрении возможности создания подразделений пожарной охраны.	Осуществление федерального государственного пожарного надзора
Представление об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг №03- 10-26/ПРАП237-16 от 10.03.2026	Канашская межрайонная прокуратура	Нарушение Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ, Порядка № 45 Учреждением при заключении договоров НМЦК, заключаемых с единственным поставщиком, определена из доведенного лимита денежных средств.	На совещании с участием работников учреждения всем строго указано на необходимость строгого соблюдения требований законодательства и недопущения подобных нарушений в дальнейшем. Юрисконсульту объявлено замечание.	Соблюдение законодательства о закупках, товаров, услуг.
Представление об	Канашская	Нарушение требований	На совещании с участием работников	Соблюдение законодательства

	устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг №03-10-2026 от 20.03.2026	межрайонная прокуратура	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части несвоевременного размещения в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2024 год.	учреждения всем строго указано на необходимость строгого соблюдения требований законодательства и недопущения подобных нарушений в дальнейшем. Юрисконсульту объявлено замечание.	о закупках, товаров, услуг.
	Предписание № 21/8-1170-26-И/12-3678-И/301 об устранении выявленных нарушений. Профилактический визит 30.03.2026	Приволжская межрегиональная территориальная государственная инспекция труда	Нарушений требований пп.4, пп.5 п.1 Порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2025 № 163н	На официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация согласно пп.4, пп.5 п. 1 Порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
	Решение о проведении проверки № 69 от	Канашская межрайонная прокуратура	Замечаний нет		Выявление наличия или отсутствия нарушений санитарно-

	09.04.2026				эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, жилищных или имущественных прав, законодательства в сфере обеспечение социальной защиты и реабилитации инвалидов, прав на медицинское обслуживание, информационную безопасность.
	Профилактический визит 08.04.2026. Предостережение №2604/006-21/91/ПП от 08.04.2026	ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому МО (Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии)	При эксплуатации систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх установленного изготовителем срока службы не обеспечивается ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке. (ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ; п.54 Правил; п.п.6.6.1, 7.1 ГОСТ Р 59638-2021, п.7.1 ГОСТ Р 59639-2021)	На проведение комплексной проверки систем автоматической противопожарной защиты на испытание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре заключен договор № 86/2026 от 15.04.2026 г. с ООО «Брандмейстер-21». Проведена комплексная проверка систем автоматической противопожарной защиты. Смонтированная система автоматической противопожарной защиты помещений здания находятся в исправном, в работоспособном состоянии.	Федеральный государственный пожарный надзор
	Решение о проведении плановой документарной проверки учреждения № 102 от 30.03.2026	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики	1. не обеспечено соблюдение требования о необходимости периодического обучения в сфере закупок; 2. нарушен порядок и последовательность утверждения первоначальных планов-графиков закупок товаров, работ,		На предмет соблюдения заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства Российской Федерации и иных

			услуг на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027, на 2026 финансовый год и плановый период 2027 и 2028, что не соответствует требованиям статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Положения № 1279, пункта 2 Положения № 1279; 3. В ходе проверки государственных контрактов установлено следующее: согласно подпункту 3.3 пункта 3 вышеуказанного контракта, для проверки поставленного товара в части соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. В ходе анализа представленных Учреждением документов по исполнению контракта, а также сведений, размещенных в ЕИС, факт проведения указанной экспертизы документально не подтвержден.		нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 1.01.2024-31.03.2026
	Представление об устранении нарушений федерального законодательства №3-11-2026/Прдп290-26-20970007 от 16.04.2026	Канашская межрайонная прокуратура	1. в душевой комнате на стыке между стеной, облицованной кафельной плиткой, и потолком имеется дефект в виде щели; 2. в прачечной над смесителем на стене имеется дефект в виде дыры на облицовочной плитке; 3. в складском помещении для хранения сыпучих продуктов и овощей на стене около двери имеется дефект в виде	- в душевой комнате дефект в виде щели устранен; - в прачечной дефект в виде дыры устранен; - в складском помещении для хранения сыпучих продуктов и овощей стена отремонтирована, покрашена, пол обложен кафельной плиткой, в дверном проеме порог установлен; - в тамбуре жилой комнаты №9 линолеумное покрытие заменено на новое; - на потолке следы и причины протечки устранены; - тумбочки в количестве 15	Проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности структурного подразделения

			отвалившейся штукатурки; 4. в дверном проеме между складским помещением для хранения сыпучих продуктов и овощей и коридором отсутствует порог для линолеума, имеется промежуток без покрытия пола; 5. линолеумное покрытие пола в тамбуре жилой комнаты №9 с нарушением целостности в виде дыры; 6. на потолке имеются следы протечки в туалете для проживающих и в жилой комнате №10; 7. деревянная кровать в жилой комнате №15 и тумбочки для проживающих во всех жилых комнатах с дефектами покрытия в виде отошедшей и частично порванной кромки; 8. для обеззараживания воздуха на пищеблоке в зоне приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидное оборудование; 9. не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения.	шт. заменены на новые, кромка деревянной кровати заменена; - в пищеблоке бактерицидное оборудование установлено; - в 2025 году проведены капитальные ремонты аварийного освещения и пожарной сигнализации, имеется резервный источник питания.	
--	--	--	--	---	--